

Branddøre og -lemme

	OK	Fejl - beskrivelse
Sidder døren i karmen og er uden synlige skader?	☐	
Sidder er håndtag fastspændt i døren og er funktionsdygtig?	☐	
Kan døre <u>uden</u> selvlukke (dørpumpe) nemt lukkes, så de slutter helt tæt i karmen?	☐	
Kontroller at der ikke ligge kiler el.lign. som kan benyttes til at fastholde døren i åben stilling	☐	

Huller i brandvægge og etagedæk

	OK	Fejl - beskrivelse
Er huller efter gennemføring af kabler og rør intakt og tætnet med et brandmæssigt egnet materiale (ikke almindelig PU-skum fra byggemarkedet)?	☐	

Brandkam og brandkamserstatning

	OK	Fejl - beskrivelse
Er konstruktioner intakte, ubrudte og ikke forvitret af fugt (visuel kontrol)?	☐	

Trapper (flugtveje)

	OK	Fejl - beskrivelse
Er trapperum (flugtveje) helt friholdt for oplag af nogen art (kun dørmåtter og postkasser er ok)?	☐	

Affaldscontainere

	OK	Fejl - beskrivelse
Står affaldscontainerne for tæt på bygning?	☐	

Røgalarmer

	OK	Fejl - beskrivelse
Hvis der er monteret røgalarm i trapperummet, sidder selve alarmen der så stadig (ikke kun tomme monteringsbeslag i loftet)?	☐	
Test hver røgalarm på testknap og udskift batterier om påkrævet.	☐	

Kjeld Tauman

Viceberedskabschef
Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø.

Direkte telefon: 76 16 50 13

Mobil: 20 69 89 36

Direkte mail: kjta@svjb.dk

Fælles mail: post@svjb.dk

Hjemmeside: www.svjb.dk



Sydvestjysk
Brandvæsen